

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №80 ИМ. В.С. ТАРАСОВА»
МБОУ «СОШ №80»
426054, г. Ижевск, ул. Металлистов, д. 46, факс/телефон (3412) 50-40-70, izh80@bk.ru

Отчет об исполнении предписания №02/47 от 30.07.2021 г.

№	Перечень требований об устранении нарушений	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения.	Выполнено
2.	На участках кровли, примыкающих к зданию школы на расстоянии не менее 4м от оконных проемов огнезащитное покрытие отсутствует.	Выполнено
3.	Не обеспечен требуемый предел огнестойкости несущих металлических конструкций (марш лестницы над входом в подвальное помещение).	

Директор МБОУ «СОШ №80»



И.Н. Кулемин